



SIGI ELEKTRONIKA
 Žiga Divjak s.p.
 Cesta VII/5, Grič
 1310 Ribnica

051 344 018
 sigi@sigi-elect.si
 www.sigi-elect.si

Poročilo o preizkusu

Predmet preizkusa:	Frekvenčni pretvornik	Datum:	2017-09-27
Proizvajalec:	DANFOSS	Temperatura:	19,8 °C
Model:	VLT 6022, 15 kW	Vlaga:	66 %Rh
Serijska številka:	195923G432		

Pred izvajanjem preizkusov je bil predmet preizkusa nastavljen na tovarniške nastavitve. Poročilo o preizkusu je informativnega značaja in ima predvsem uporabniško vrednost.

Preizkus / funkcionalnost	Ustreza
Upornost PE povezav: preizkusni tok 200 mA	√
PE sponke proti hladilniku / ohišju in PE sponke med seboj podana je najvišja izmerjena upornost	0,0 Ω
Izolacijska upornost: preizkusna napetost 500 VDC	√
vhod in izhod frekvenčnika skupaj proti ozemljitvi PE	7,9 MΩ
Uhajavi tok: tok v ozemljitvenem vodniku napajanja	√
frekvenčni pretvornik v stanju mirovanja	21 mA
Simetrija izhodov	√
f = 50 Hz, elektromotor 1.5 kW - prosti tek	U-V 411 V U-W 412 V V-W 411 V
Obremenitev	√
preizkus delovanja pod obremenitvijo	5,0 kW
A vhod/i: 55(masa), 50(referenca), 53-54(vhod U), 60(vhod I)	√
napetostni vhod - delovanje preko potenciometra, notranja referenca tokovni vhod - tokovni vir napajan iz zunanjega napajalnika 24 V	
D vhod/i: 12(skupna), 18(FWD), 19(REV) + ostali digitalni vhodi	√
vklop / izklop in smer vrtenja (FWD, REV) preko stikal preizkus ostalih digitalnih vhodov: 16, 17, 27, 29, 32, 33	
A izhod/i: 42-45(izhod I), 39(masa)	√
izhodna veličina: tok	
Tokovna omejitev, status rele: 01-02-03 in 04-05	√
preizkus delovanja tokovne omejitve in status relejev tokovna omejitev: parameter 215 = 1 A	

Preizkus izvedel: Matija Andrejka

SIGI ELEKTRONIKA Cesta VII/5, Grič
 1310 Ribnica
 ŽIGA DIVJAK S.P. VAT: SI 28028996
 SERVIS IN PRODAJA RABLJENIH ELEKTRONSKIH NAPRAV
 www.sigi-elect.si 051 344 018 sigi@sigi-elect.si