



SIGI ELEKTRONIKA
Žiga Divjak s.p.
Cesta VII/5, Grič
1310 Ribnica

051 344 018
sigi@sigi-elect.si
www.sigi-elect.si

Poročilo o preizkusu

Predmet preizkusa:	Frekvenčni pretvornik	Datum:	2024-05-31
Proizvajalec:	OMRON	Temperatura:	24,9 °C
Model:	VS mini J7, 0.55 kW	Vlaga:	45 %Rh
Serijska številka:	J004ZC078410014		

Pred izvajanjem preizkusov je bil predmet preizkusa nastavljen na tovarniške nastavitve. Poročilo o preizkusu je informativnega značaja in ima predvsem uporabniško vrednost.

Preizkus / funkcionalnost	Ustreza
Upornost PE povezav: preizkusni tok 200 mA	√
PE sponke proti hladilniku / ohišju in PE sponke med seboj podana je najvišja izmerjena upornost	0,0 Ω
Izolacijska upornost: preizkusna napetost 1000 VDC	√
vhod in izhod frekvenčnika skupaj proti ozemljitvi PE	>1000 MΩ
Uhajavi tok: tok v ozemljitvenem vodniku napajanja	√
frekvenčni pretvornik v stanju mirovanja	0 mA
Simetrija izhodov	√
f = 50 Hz, elektromotor 1.5 kW - prosti tek	U-V 399 V U-W 398 V V-W 399 V
Prikaz izhodnega toka	√
prikaz toka: V/f, 50 Hz, 400 V, referenca 2.2 A	2,1 A
A vhod/i: FC(masa), FS(referenca), FR(vhod U)	√
napetostni vhod - delovanje preko potenciometra, notranja referenca	
D vhod/i: SC(skupna), S1(FWD), S2(REV) + ostali digitalni vhodi	√
vklop / izklop in smer vrtenja (FWD, REV) preko stikal preizkus ostalih digitalnih vhodov: S3, S4, S5	
A izhod/i: AM(izhod U), AC(masa)	√
izhodna veličina: napetost	
Tokovna omejitev, status rele: MA-MB-MC	√
preizkus delovanja tokovne omejitve in status releja tokovna omejitev: parameter n56 = 60 %	

Preizkus izvedel: Matija Andrejka

SIGI ELEKTRONIKA Cesta VII/5, Grič
1310 Ribnica
ŽIGA DIVJAK S.P. VAT: SI 28028996

SERVIS IN PRODAJA RABLJENIH ELEKTRONSKIH NAPRAV
www.sigi-elect.si 051 344 018 sigi@sigi-elect.si